
目安箱への投稿

■ 日付：2021/6/23

■ 件名：レディーミクストコンクリート配合の承諾の必要性について

■ ご意見・お問い合わせ

特記仕様書の工場の選定の項にレディーミクストコンクリート配合表の呼び強度 18N/mm^2 以上の配合において、実際現場では水セメント比の関係で呼び強度 21N/mm^2 の配合を使用します。その際に、毎回工事毎に承諾を得ていますが、呼び強度 18N/mm^2 以上と以上とになっているので、承諾を得る必要がないのでは思われますが、ご回答願います。

■ 回答

設計図書に示された仕様のものであれば、承諾手続の必要はありません。

ただし、使用するレディーミクストコンクリートによっては、提示や確認等の必要となるものがありますので、土木工事共通仕様書の「第1編第3章 無筋・鉄筋コンクリート」をご確認頂き、具体的には監督職員と協議して下さい。