


①対向試験
低水放流設備（ジェットフローゲート）からの実放流を行いました。（10月30日の状況）
対向試験・・・ダムコン（ダム放流設備制御装置）からの動作信号でゲートが正しく動くか等の試験。
（下流放流口）



②対向試験
低水放流設備（ジェットフローゲート）からの実放流を行いました。（10月30日の状況）
（下流放流口）



③対向試験
低水放流設備（ジェットフローゲート）からの実放流を行いました。（10月30日の状況）
（下流放流口）