

同時資料提供先

- ・ 高松サポート合同庁舎記者クラブ
- ・ 高知県政記者クラブ

平成24年12月28日

四国地方整備局

国道32号大豊トンネル天井板の応急対応が完了しました ～ 道路を安全・安心・快適にご利用頂くために ～

平成24年12月2日(日)に発生した、中央自動車道笹子トンネル内の天井板崩落事故を受けて実施した、国道32号大豊トンネル天井板の緊急点検(H24.12.4～12.7)により確認された軽度な不具合への応急対応が完了しました。(別紙-1)

なお、大豊トンネル点検時、応急対応時における片側交互通行規制時には、大変ご迷惑をおかけしました。

お問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 道路部 道路管理課長 かじ ひさお 梶 久夫

電話(087)851-8061(代表) (内線)4411




【補修状況写真】

H24.12.26～27施工

(別紙-1)

両端支持金具のナットの欠落(23箇所)

補修前




補修後

プレートおよびアンカーによる補強状況



吊金具定着部のコンクリートのうき(19箇所)

補修前



補修後

フェールセーフワイヤーによる補強状況

